Sicher nach oben.

TÜV AUSTRIA

Checkliste Betriebskontrolle an Aufzügen

gemäß ÖNORM B2458:2005 und Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009

Datum	keine Fahrt bei offener Türe	Schachttüren verriegelt	übliche Haltegenauigkeit ist gegeben	Notrufsystem ist funktionsfähig	Stoppschalter / Tür-Auf-Taster / Lichtschranke / Lichtvorhang / Türschließkraftbegrenzer sind funktionstüchtig	Fahrkorbbeleuchtung und Beleuchtung vor den Schachttüren funktionieren	Schachtumwehrung und Schachttüren sind nicht beschädigt	Fußböden im Fahrkorb und vor den Schachttüren sind nicht beschädigt	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Unterschrift des Aufzugwärters

Anmerkungen:

1. Haltegenauigkeit nach dem Stand der Technik: Max. 1cm beim Halten und max. 2cm nach der Be- oder Entladung
2. Diese Checkliste gilt nur für Aufzüge mit Fahrkorbtüren!
3. Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.

Ausgabe 1/2016

www.tuv.at/aufzug

Sicher nach oben.

Checkliste Betriebskontrolle an Fahrtreppen

gemäß ÖNORM B2458:2005 und Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009

Datum	freie Zu- und Abgänge (keine Stolper- und Sturzgefahr)	in der unmittelbaren Umgebung keine gefahrbringenden Zustände	die Beleuchtung funktioniert	Balustraden, Stufen und Kammzähne sind nicht beschädigt	Handläufe ohne gefahrbringende Schäden und ordnungsgemäß umlaufend	Notabschaltvorrichtungen funktionieren	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Unterschrift des Fahrtreppenwärters

Anmerkungen:
Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.

Ausgabe 1/2016

www.tuv.at/aufzug

Sicher nach oben.

Checkliste Betriebskontrolle an Fahrsteigen

gemäß ÖNORM B2458:2005 und Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009

Datum	freie Zu- und Abgänge (keine Stolper- und Sturzgefahr)	in der unmittelbaren Umgebung keine gefahrbringenden Zustände	die Beleuchtung funktioniert	Balustraden, Paletten und Kammzähne sind nicht beschädigt	Handläufe ohne gefahrbringende Schäden und ordnungsgemäß umlaufend	Notabschaltvorrichtungen funktionieren	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Unterschrift des Fahrsteigwärters

Anmerkungen:
Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.

Ausgabe 1/2016

www.tuv.at/aufzug